



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Вятскополянском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ № 0034
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

г.Вятские Поляны

09 июня 2015 года

При проведении планового мероприятия по надзору деятельности в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г.Малмыжа Кировской области (МКОУ СОШ № 2 г.Малмыжа Кировской области), 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Красноармейская д.76, 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Карла Маркса д.7 в ходе осмотра с 09ч.00мин до 13ч.00мин. 20.05.2015г. и анализа представленных документов, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: ст. 24, ч.1,2 ст.19, ст.11, п.3 ст.39, Федерального закона от 30.03.1999г., п. 7.2.4, п.7.2.9, п. 7.2.5, п.4.28, п. 4.25, п.5.3, п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.5, 5.11, п.5.12 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Довести искусственное освещение в 1б классе, во 2б классе, в 4б, в мастерских по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Карла Маркса д.7, в 9а классе и в мясном цехе пищеблока по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул.Красноармейская д.76 до нормируемых показателей.

Срок исполнения: 01.09.2015г.

2. Установить осветительную арматуру (защитные плафоны) на светильниках в спортивном зале, расположенном по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Карла Маркса д.7

Срок исполнения: 01.09.2016г.

3. Расположить светильники с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене в учебном кабинете 4-го класса, расположенном по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Карла Маркса д.7

Срок исполнения: 20.07.2015г.

В здании по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Карла Маркса д.7

4. Отремонтировать потолки в кабинете 3б, 2а классов, в коридоре 2-го этажа; стены в коридорах 1-го и 2-го этажей и гардеробной, стены и потолок в кабинете 4-го класса, стены и потолки в туалетах

Срок исполнения: 01.09.2015г.

5. Отремонтировать потолок в спортивном зале, потолок и стены в помещении для хранения спортивного инвентаря

Срок исполнения: 01.09.2016г.

6. Отремонтировать стену в пищеблоке у раздачи со стороны обеденного зала, стены и потолок в помещении, где размещены заготовочные цеха и установлено холодильное оборудование

Срок исполнения: 01.09.2015г.

В помещениях здания по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Красноармейская д.76

7. Отремонтировать потолок в кабинете 8а, 8б классов, стену в фойе у питьевого фонтанчика, стены и потолок в туалете для девочек

Срок исполнения: 20.07.2015г.

8. Отремонтировать стену и потолок в моечном отделении пищеблока

Срок исполнения: 20.07.2015г.

9. Оборудовать туалеты санитарно-техническими приборами (унитазами) в здании по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Карла Маркса д.7

Срок исполнения: 01.09.2016г.

10. Обеспечить учащихся учащиеся I ступени образования – вторых, третьих и четвертых классов ученической мебелью с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с их ростом.

Срок исполнения: 2 комплекта 01.09.2016г.

2 комплекта 01.09.2017г.

11. Приобрести ученическую мебель в 4 учебных кабинета для учащихся II и III ступени образования, регулируемую по высоте.

Срок исполнения: 2 комплекта 01.09.2016г.

2 комплекта 01.09.2017г.

Ответственность возлагается на: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательную школу № 2 г.Малмыжа Кировской области (МКОУ СОШ № 2 г.Малмыжа Кировской области), 612920, Кировская область, Малмыжский район, г.Малмыж ул. Красноармейская д.76, в лице законного представителя – директора Зориной Галины Георгиевны

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г.Вятские Поляны ул.Лермонтова д.17а в срок: 22.07.2015г., 02.09.2015г. 02.09.2016г., 02.09.2017г.

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе

И. В. Филипова

Предписание получило: 09 июня 2015г. ✓

(руководитель (должностное

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)