

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

Отделение надзорной деятельности Малмыжского района

612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-17-04.

Предписание № 38/1/1-6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципальному казенному образовательному учреждению средней общеобразовательной
школе №2 г. Малмыж Кировской области

Директору муниципального казенного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 г. Малмыж Кировской области

Зориной Галине Георгиевне.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Малмыжского района по пожарному надзору № 38 от 26.01.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 02.07.2015 г. с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., проведена внеплановая проверка государственным инспектором Малмыжского района по пожарному надзору Кулаковым Д.Ю., зданий и помещений муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Малмыж Кировской области

по адресу: РФ, Кировская область, г. Малмыж ул. Красноармейская, 76, ул. К.Маркса, 7, совместно с директором МКОУ СОШ №2 г. Малмыж Зориной Г.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание школы, г. Малмыж ул. Красноармейская д. 76. этажность: 2, год ввода в эксплуатацию: 1917, Ф - 4.1, III степени огнестойкости.				
1.	Не выполнена молниезащита здания	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.21 Свод правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»	01.04.2016	
2.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердачного помещения здания, периодичностью не реже 1 раза в год	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2016	
Здание школы, г. Малмыж ул. К.Маркса д. 7.этажность: 2, литер «А2» год постройки: 1966, Ф - 4.1, III степени огнестойкости, литер «А3» год постройки: 1974, Ф - 4.1, III степени огнестойкости.				
3.	Применен материал (краска) для покрытия пола в общих коридорах школы, показатели пожарной	п. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.04.2016	